

Đã tìm ra nguyên nhân cháy tại công trường Dự án NM Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

17:21 07/03/2018

Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 7/3/2018, tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải) đã xảy ra hiện tượng cháy kèm theo khói và lửa bốc lên tại khu vực bể sục khí lưu huỳnh bằng nước biển (FGD).

Sự cố đã được khống chế.

Ngay khi sự cố xảy ra, Tổng công ty Phát điện 1/ Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3/Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Nhà thầu và các đơn vị thi công với sự giúp đỡ của lực lượng chữa cháy địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp cô lập đám cháy, sơ tán người khỏi khu vực cháy.



Đã tìm ra nguyên nhân cháy tại công trường Dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng

5 phút sau khi xảy ra sự cố, lực lượng PCCC của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý.

15 phút sau khi xảy ra sự cố lực lượng PCCC chuyên nghiệp của tỉnh Trà Vinh đã có mặt kịp thời và phối hợp xử lý, cô lập khu vực xảy ra vụ việc.

Đến 12h00 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt.

13h30 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân cháy là do các công nhân hàn trong lúc thi công đã để bụi hàn rơi xuống các vật liệu dễ cháy.

Tổng công ty Phát điện 1 và Ban QLDA Nhiệt điện 3, các Nhà thầu trên công trường đã rất nỗ lực, khẩn trương và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố. Trong quá trình xảy ra sự cố và quá trình chữa cháy, khắc phục sự cố, hoàn toàn không có thương vong, thiệt hại về người.

Các hệ thống thiết bị trên đều đã được mua bảo hiểm.

Gia Linh