

Thủy điện Trung Sơn tại Thanh Hóa xả lũ để bảo đảm an toàn

16:49 10/09/2024

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản thống nhất với đề nghị của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn về việc vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Trung Sơn từ 11h ngày 10/9/2024.



Hồ thủy điện Trung Sơn xả lũ.

Theo đó, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn thực hiện việc vận hành xả lũ hồ chứa với lưu lượng xả qua tràn là 1.330 m³/s; lưu lượng qua nhà máy là 500 m³/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du là 1.830 m³/s.

Khu vực cần lưu ý để phòng và có biện pháp bảo đảm an toàn gồm: Người dân sống dọc 2 bên bờ sông Mã thuộc các huyện, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; các xã Vạn Mai, Mai Hịch của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; các chủ đập thủy điện ở hạ du gồm: Thành Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước I, Bá Thước 2, Cẩm Thủy 1...

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đề nghị UBND các huyện và người dân dưới hạ du chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, tài sản và công trình trong thời gian hồ xả lũ.

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa yêu cầu trong quá trình xả lũ, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tuân thủ việc vận hành cửa xả bảo đảm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về thời tiết, mưa lũ, mực nước tại Trạm Thủy văn Lý Nhân; mực nước và lưu lượng nước đến hồ và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành phù hợp thực tế.

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị trong quá trình hồ Trung Sơn vận hành xả lũ, các hồ thủy điện: Thành Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước I, Bá Thước 2, Cẩm Thủy 1 vận hành điều tiết với lưu lượng không lớn hơn lưu lượng nước đến hồ; đồng thời phải bảo đảm mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường. Khi mực nước đạt đến mực nước dâng bình thường, vận hành điều tiết với lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ.

Được biết, từ giữa tháng Bảy, hồ thủy điện Trung Sơn duy trì vận hành xả lũ với lưu lượng xả lũ bằng lưu lượng nước về; đồng thời điều tiết mực nước hồ thông qua phát điện các tổ máy để duy trì mực nước thấp hơn cao trình mực nước dâng bình thường (160 m), hạ hoàn toàn mực nước về cao trình 150m để đảm bảo luôn duy trì dung tích phòng lũ.

Khánh An